



KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Śremie, woj. wielkopolskie

Śrem, dnia 26 stycznia 2011 r.

PROTOKÓŁ

z ustaleń dokonanych w toku czynności
kontrolno-rozpoznawczych z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2, pkt. 1 i ust 13, ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej (j.t. Dz. U. z 2009 roku Nr 12, poz. 68) oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 roku w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. Nr 225, poz. 1934).

st. kpt. Cezary Kobierski – Naczelnik Wydziału

ds. operacyjno-szkoleniowych i kontrolno-rozpoznawczych w KP PSP w Śremie,
legitymujący się upoważnieniem Komendanta Powiatowego PSP w Śremie, nr PR/PZ - 5580/4/2011
przeprowadził w dniu 26 stycznia 2010 r. czynności kontrolno-rozpoznawcze Ośrodka Pomocy Społecznej,
ul. Mickiewicza 40, 63-100 Śrem.

Czynności przeprowadzono w obecności : p. Marii Świdurskiej - Kierownika OPS w Śremie.

Zakres czynności: sprawdzenie sposobu realizacji obowiązków i zaleceń wydanych na podstawie
ustaleń kontrolnych z dnia 23 lutego 2010 r.

Wykaz kontrolowanych obiektów, terenów urządzeń itp.: Budynek OPS w Śremie przy
ul. Mickiewicza 40.

W TOKU CZYNNOŚCI KONTROLNO - ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO
NASTĘPUJE :

I. Realizacja obowiązków wskazanych w decyzji Komendanta Powiatowego w Śremie nr PR/PZ –
5580/5/10 z dnia 26 lutego 2010 r.:

1. Instalacja gazowa – przedstawiono protokół z przeglądu technicznego instalacji gazowej i urządzeń gazowych. Protokół datowany na dzień 15.04.2010 r. Wynik przeprowadzonej próby szczelności pozytywny. Badania przeprowadził p. Arkadiusz Rosik nr uprawnień 89E/06/204.
2. Instalacja elektryczna – poddana badaniom przez p. I.L. Klaka – uprawnionego elektryka. Wynik badań pozytywny. Kolejny termin badań określono na 2015 rok.
3. Instalacja piorunochronna – jak wyżej.
4. Kurek główny gazu i główny wyłącznik prądu – oznakowano.

II. Realizacja zaleceń wskazanych w wystąpieniu tut. Komendy nr PR/PZ.5580/6/2010 z dnia 26 lutego 2010 r.:

1. Drewniane elementy konstrukcyjne występujące w obiekcie doprowadzone zostano do wymaganych przepisami techniczno – budowlanymi odpowiedniymi podczas planowanej w 2011 roku termomodernizacji.
2. Wydzielenie pożarowe pomieszczenia kotłowni dokonane zostanie podczas planowanej jak w pkt II. 1. termomodernizacji.
3. Instalacje gazową wyposażono w instalację ochronno – wyrównawczą.
4. Ppoż. wyłącznik prądu zamontowany zostanie podczas planowanej termomodernizacji.
5. Dla obiektu opracowano o wprowadzono do stosowania w dniu 10 maja 2010 roku Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego.

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu.

Protokół spisano na 1 stronie w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń.

Kopię protokołu doręczono kontrolowanemu – osobie upoważnionej.

KIEROWNIK Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Mickiewicza 40
63-100 ŚREM
st. kpt. Cezary Kobierski

(podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego kontrolowanego)

NACZELNIK WYDZIAŁU

ds. operacyjno-szkoleniowych
i kontrolno-rozpoznawczych

st. kpt. Cezary Kobierski

(podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego kontrolującego)